Закрытое акционерное общество «ИнДел Ко»

Паспорт

Контроллер нижнего уровня ИНДЕЛ-1716
«Системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ»
ТУ РБ 14590353.001-99

Минск 2019

Назначение

Контроллер нижнего уровня ИНДЕЛ-1716 «Системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ» ТУ РБ 14590353.001-99 предназначен для диспетчерского управления исполнительными устройствами с выдачей информации на персональную электронно-вычислительную машину по командам с диспетчерского пункта, а также для дистанционного многоканального отображения информации по каналам связи от стандартных датчиков.

Основные сведения об изделии

По устойчивости к климатическим воздействиям система соответствует группе исполнения 4 по ГОСТ 22261.

Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых системой, не превышает значения, установленные в СТБ ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса А.

По устойчивости к воздействию внешних электромагнитых помех система соответствует требованиям СТБ Р 51317.4.2 (степень жёсткости 2), СТБ ГОСТ Р 51317.4.4 (степень жёсткости 3), СТБ Р 51317.4.11 (степень жёсткости 3), СТБ Р 51317.4 (третий класс условий эксплуатации).

Питание комплекса оборудования должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Основные технические данные

Основные технические данные системы приведены в «Руководстве по эксплуатации» ИНДЕЛ 033.17.004 РЭ.

Содержание драгоценных металлов

Изделие содержит драгоценные металлы только в виде незначительной добавки в сплав, используемый для напыления на электрические контакты. Количество драгоценных металлов в сплаве и технология его напыления не позволяет извлечь драгметаллы для вторичного использования и оценить их стоимость.

Свидетельство о приемке

Контроллер нижнего уровня ИНДЕЛ-1716
«Системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ»

Индел-1716 — шифр и обозначение изделия

№ 1716-Г-ММ-00000 — заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14590353.001-99 и признан годным к эксплуатации

Начальник ОТК

МП _____ — личная подпись

Старых В.В. — расшифровка подписи

02.10.2019 — дата

Особые отметки: _____

Критерии качества

Надежность системы в условиях и режимах эксплуатации, соответствуют следующим значениям показателей:

1) средняя наработка на отказ T_o не менее 5000ч;
2) средний срок службы $T_{сл}$ не менее 10 лет;

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу оборудования при соблюдений условий эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации системы - 24 месяца со дня изготовления.

Ввод в эксплуатацию системы осуществляется предприятием-изготовителем или его полномочными представителями, с оформлением акта ввода в эксплуатацию.

При выходе из строя изделий, входящих в состав системы, в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно производить ремонт или замену изделий, если неисправность произошла по вине изготовителя.

Комплектность

Контроллер нижнего уровня ИНДЕЛ-1716 «Системы сбора информации телеметрической ИНДЕЛ» (ТУ РБ 14590353.001-99) модульный в составе:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Модуль MAIN с GSM-модемом ШФИБ.468332.066	шт.	1
2	Модуль 8DI, 8AI, 5DO ШФИБ.468332.067	шт.	1
3	Шкаф телемеханики	шт.	1
4	Автоматичекий выключатель	шт.	1
5		шт.	
6		шт.	
7	Блок питания	шт.	1
8	Аккумуляторная батарея 12 В 7 А ч	шт.	1
9	Розетка	шт.	1
10	Лампа	шт.	1
11	Антенна GSM	шт.	1
12	Реле	шт.	1
13	Дифавтомат	шт.	1
14	Барьер искрозащиты “Корунд М4”	шт.	3
15	Контактор	шт.	1
16	Датчики температуры	шт.	3